

قائمة التدقيق/التفتيش

عنوان الدليل	نظام التهوية الداخلي	رمز الدليل	OSHJ-GL-12	الإصدار	1.0
--------------	----------------------	------------	------------	---------	-----

الرقم	البند	المرجع في الدليل	دليل الامتثال المقبول
1.	هل تم تحديد وتُقيَّم المخاطر المتعلقة بالعمليات التي تولد غاز أو بخار أو غبار أو ضباب؟	5.2: تقييم المخاطر	– نسخة من تقييم المخاطر (RA).
2.	هل تم تركيب نظام تهوية داخلي للتحكم في التعرض للملوثات؟	5.5: مكونات نظام التهوية الداخلي	– التحقق النظري من نظام التهوية الداخلي – نسخة من تصميم نظام التهوية الداخلي
3.	هل يتم وضع مدخل الشفط لنظام التهوية الداخلي بالقرب من نقطة الانبعاث؟	5.5.1: المداخل	– التحقق النظري من مدخل الشفط لنظام التهوية الداخلي – نسخة من مخطط تصميم نظام التهوية الداخلي
4.	هل يحتوي نظام التهوية الداخلي على تصميم مجاري للهواء فعال؟	5.5.3: مجاري الهواء	– التحقق النظري من الأنابيب الهوائية لنظام التهوية الداخلي – نسخة من مخطط تصميم الأنابيب الهوائية
5.	هل يوجد نظام تفرغ فعال لنظام التهوية الداخلي؟	5.5.6: التفرغ	– التحقق النظري من تفرغ نظام التهوية الداخلي

<ul style="list-style-type: none"> - نسخة من مخطط تصميم نظام التهوية الداخلي 			
<ul style="list-style-type: none"> - الفحص النظري لأغطية نظام التهوية الداخلي (LEV) - التحقق النظري لعمل أجهزة السلامة والتحذير - نسخة من سجلات الفحص النظري 	<p>5.6.1: التفتيش النظري</p>	<p>هل يتم فحص وصيانة النظام الفني للتهوية الداخلي بشكل دوري، وهل يتم الاحتفاظ بسجلات ذلك؟</p>	<p>6.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - نسخة من سجلات اختبار نظام التهوية الداخلي (LEV) 	<p>5.6.2، 5.6.2.1: الاختبار النظري والهيكلية</p>	<p>هل هناك فحص واختبار لنظام التهوية الداخلي وهل يتم الاحتفاظ بسجلات ذلك؟</p>	<p>7.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - نسخة من سجلات الأداء التقني 	<p>5.6.2.2: قياس الأداء التقني</p>	<p>هل هناك اختبار للأداء الفني/التقني لنظام التهوية الداخلي</p>	<p>8.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - التحقق المرئي لنظام التهوية الداخلي (LEV) - سجلات اختبار مصباح الغبار و سجل الاختبارات ملاحظات مراقبة الموظفين 	<p>5.6.2.3: التحكم في الفعالية</p>	<p>هل تتابع المنشأة في فعالية نظام التهوية الداخلي؟</p>	<p>9.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - نسخة من سجل فحص نظام التهوية الداخلي (LEV) - نسخة من سجلات صيانة نظام التهوية الداخلي (LEV) 	<p>5.7: السجلات</p>	<p>هل هناك ترتيبات للاحتفاظ بسجلات الصيانة والفحص لنظام التهوية الداخلي؟</p>	<p>10.</p>

<p>نسخة من تدريب السلامة والصحة المهنية للموظفين</p>	<p>6: التدريب</p>	<p>هل يتم تزويد الموظفين المعنيين بالتدريب اللازم، وهل يتم الاحتفاظ بسجلات التدريب؟</p>	<p>11.</p>
--	-------------------	---	------------