

قائمة التدقيق/التفتيش

1.0	الإصدار	OSHJ-CoP-09	رمز الدليل	الخدمات فوق وتحت الأرض	عنوان الدليل
-----	---------	-------------	------------	------------------------	--------------

الرقم	البند	المرجع في الدليل	دليل الامتثال المقبول
1.	هل توجد الموافقات اللازمة من السلطة المعنية ، إذا كان ذلك مطلوبًا؟	5.1: التخطيط	– نسخة من الموافقات أو التصاريح.
2.	هل تم تقييم المخاطر المرتبطة بالخدمات تحت الأرض / فوق الأرض؟	5.2: تقييم المخاطر	– نسخة من تقييم مخاطر. – تحقق مما إذا كان تقييم مخاطر يتضمن العمل تحت خطوط تعمل بالطاقة.
3.	هل تم إجراء مسح موقع لرسم خرائط الخدمات ، إذا كان ذلك مطلوبًا؟	5.3.1: مسح الموقع	– تحقق من خطط مسح الموقع
4.	هل تم وضع علامات وتأمين خطوط الخدمات تحت الأرض؟	5.3.5: تحديد ووضع علامات على الخدمات	– تحقق من وجود علامات بالطباشير أو أقلام تلوين مقاومة للماء أو طلاء على الأسطح المرصوفة. – تحقق من وجود أوتاد خشبية في المناطق العشبية أو الخالية من الأسطح
5.	هل يتوفر تحصين صلب للحفاظ على الأشخاص والآلات بعيدًا عن الخدمات العلوية؟	5.4.2: مناطق العمل بالقرب من الخدمات العلوية ولكن ليس تحتها	– تحقق من وجود حواجز صلبة مناسبة. – تحقق من وجود مسافة أفقية لا تقل عن 6 أمتار من أقرب سلك خدمة . – تحقق من وجود أعلام بلاستيكية ملونة من 3 إلى 6 أمتار مثبتة فوق الحواجز.
6.	هل تم تسطيح الممرات وتسييجها وتضمن وجود أهداف من مواد غير موصلة ثابتة عند كل نهاية مع إشارات وأعمدة عرضية وإضاءة كافية.	5.4.3: مناطق العمل التي سيمر بها المعدات تحت الخدمات العلوية	– تحقق من الممر الذي يتم تشغيله بالتوازي مع الخط العلوي يمنع إمالة الجهاز أو ارتداده غير المبرر عند التحرك أسفل الخط العلوي.